

**ESCLARECIMENTOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2019**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PARA GRADE DE ESTEIRA DO TRATAMENTO PRELIMINAR DA ETE NOVA ESPERANÇA DA EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – EMASA

Em cumprimento ao disposto no item 5 do Edital, a EMASA vem publicar esclarecimento referente ao instrumento em apreço.

Questionamento nº 01 –

No Ítem 11 do Edital Da Habilitação na letra “N” se solicita Atestado de Capacidade Técnica com 50% da quantidade do produto licitado ou seja 10.000 dentes ou elementos filtrantes. Por se tratar de equipamento extremamente engenheirado e muito específico com poucos fornecedores qualificados no mercado e mesmo prestadores de serviço com qualificação para prestar manutenção e fornecer peças sobressalentes para tal equipamento é incomum para não dizer inexistente fornecimento de peças sem o serviço.

Temos total interesse em participar do certame pois somos fornecedores de tal tecnologia Grade de Esteira de Elementos filtrantes em ABS com alguns fornecimentos de grades similares (idênticas) e manutenção de grades similares, porém nossos fornecimentos estão Atestados como Fornecimento de Grade e manutenção da mesma.

Solicito a comissão de licitação avaliar a possibilidade de aceitar acervos de fornecimento de Grade similar a ofertada e/ou manutenção de grade similar a ofertada para Atestar tecnicamente a capacidade do fornecedor interessado em prestar o serviço até porque será solicitado em segunda etapa amostra do dente/elemento filtrante.

Resposta: Será aceito para fins de habilitação a apresentação de Atestado de Fornecimento de ao menos 01 (uma) unidade Grade de Esteira para tratamento de efluente/esgoto com vazão mínima de 215 L/s.



Marcelo Mattos Gonçalves
Pregoeiro