

**ESCLARECIMENTO Nº 01
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2019**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NO MADEIRAMENTO DAS CHICANAS DOS FLOCULADORES, A SER REALIZADA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.

Em cumprimento ao disposto no item 17.5 do Edital, a EMASA vem publicar esclarecimento referente ao instrumento em apreço.

Questionamento 01: Solicito a quantidade de material que vai no EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2019, como tábuas, ripas.

Resposta: Em atenção ao questionamento o departamento técnico da EMASA enviou os documentos anexos a este esclarecimento.

Tendo em vista que as informações contidas neste esclarecimento influenciam diretamente na formulação da proposta, o prazo de apresentação da proposta de preços e habilitação será reaberto. Verificar edital republicado.

Balneário Camboriú, 30 de outubro de 2019


Ana Paula Araujo
PREGOEIRA

ANEXO A – PLANILHA DE PREÇOS

EMASA Balneário Camboriú		PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ		ORÇAMENTO			
				DATA: 15/08/2019			
OBRA: ETA		IDENTIFICAÇÃO					
Floculadores		Limpeza e Reparos nos floculadores					
ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	Reforma das chicanas nos floculadores						32.937,35
1.1	150401	CASAN	CHICANAS EM MADEIRA	m ²	154	181,04	27.880,16
1.2	72897	SINAPI 06/2019	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m ³	15	21,03	315,45
1.3	72900	SINAPI 06/2019	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m ³	15	6,10	91,50
2	Reforma das chicanas nos floculadores						
2.1	6111	SINAPI 06/2019	SERVEENTE DE OBRAS	h	336	13,84	4.650,24
TOTAL GERAL							32.937,35



ANEXO B – REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO BASE CASAN

REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO		
GRUPO	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO	15
Sub-grupo	Chicanas	150400
N.º do preço	Especificação	Unid.
150401	Chicanas em madeira	m ²
150402	Chicanas em fiber glass	m ²

ESTRUTURA DE PREÇOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO	
Compreende	: Instalação de chicanas, conforme projeto, incluso fornecimento de acessórios para fixação.
Medição	: Pelas áreas das paredes das chicanas, sem descontar os vãos de interferência, medida no projeto.
Notas	: 1) Chicanas de madeira: madeira de lei bem seca, com 0,035 m de espessura mínima, tipo macho-fêmea, aparelhada e tratada com três demãos de óleo de linhaça à quente. 2) Chicanas de fiber glass ou de pvc expandido: espessura de 8 mm.

