

**ESCLARECIMENTO Nº 01
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ANTIESPUMANTE PARA AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA EMASA.

Em cumprimento ao disposto no item 15.17 do Edital, a EMASA vem publicar esclarecimento referente ao instrumento em apreço.

Questionamento 1:

No item 6 do termo de referência, sobre a forma de fornecimento do produto, consta:

O antiespumante deverá ser fornecido em contêineres IBC de 1.000 litros ou em caminhão tanque (com fornecimento de bomba para transferência de responsabilidade da contratada) ou em bombonas de 20 kg, ficando a critério da EMASA a definição do modo de fornecimento no ato de solicitação de entrega.

1 - Apesar da informação acima gostaríamos de confirmar qual a forma que normalmente material é solicitado?

Como essa questão influencia diretamente no custo do frete, para ofertamos o melhor preço possível, tal informação é muito importante.

2 - Também gostaríamos de saber se é possível padronizar as entregas sempre em bombonas de 20kg.

RESPOSTA:

1. O produto é fornecido normalmente em bombonas de 20 kg.

2. As formas de fornecimento especificadas no TR deverão ser mantidas, tendo por objetivo, em casos de emergência que demandem grandes quantidades, viabilizar o pronto fornecimento, incluindo, se necessário, o bombeamento do produto para tanques de estocagem.

**Ana Paula Araujo
Pregoeira**



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3BE3-CD42-559A-B2DC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANA PAULA ARAUJO (CPF 050.XXX.XXX-69) em 16/07/2021 09:19:37 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://emasa.1doc.com.br/verificacao/3BE3-CD42-559A-B2DC>